



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Ивановской области  
Прокуратура Советского района  
г. Иваново

пр. Ленина, 10, г. Иваново, 153000

Руководителю МБУ ЦОТ «Омега»

Голубеву А.Е.

Ул. Семенчикова, д.14, г. Иваново

31 .08.2023 № 02-30-2023

На № \_\_\_\_\_

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности

Прокуратурой Советского района г. Иваново во исполнение поручения прокуратуры Ивановской области проведена проверка исполнения МБУ ЦОТ «Омега» законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проведения проверки МБУ ДО ЦОТ «Омега» осуществляет деятельность дополнительного образования, в том числе, по адресу: г. Иваново, 15 Проезд, д. 5.

Кроме того, в период выборной кампании 08.09.2023-10.09.2023 МБУ ДО ЦОТ «Омега» является пунктом голосования.

В результате проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Согласно ч.ч. 6, 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами.

Прокуратура Советского района г. Иваново  
№ 02-30-2023/862-23-201

Вместе с тем, по результатам проверки выявлены следующие нарушения.

Так, не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (места размещения контрольно-приемного прибора) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, что является нарушением п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее –Правила);

- не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении данного объекта на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, что является нарушением п. 2, п. 393 ППР в РФ;

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечивается наличие ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, что является нарушением п. 30 ППР в РФ;

- не выделено противопожарными преградами, размещаемое в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 помещения класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (помещения МБУ ДО ЦОТ «Омега» на 1-ом этаже), что является нарушением ст. 4, ст. 6, ст. 37, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 10 ч. 2 Строительных норм и правил Часть II, раздел А. Глава 3. Огнестойкость строительных конструкций, зданий и сооружений, п. 5.2.7, п. 5.1.2 свода правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Указанные обстоятельства нарушают права несовершеннолетних, а также иных лиц на безопасные условия пребывания в образовательном учреждении, являющемся пунктом выборной кампании в период 08.09.2023-10.09.2023.

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось игнорирование законодательства об пожарной безопасности в образовательной организации, а условиями – отсутствие должного контроля со стороны руководителя образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора Советского района г. Иваново.


3. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в письменной форме с приложением копий приказов о наказании виновных лиц, в случае их вынесения.

6. Разъясняю, что за невыполнение законных требований прокурора наступает административная ответственность, предусмотренная ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции



А.Н. Торгова